

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby
ISSN 1402-9049



Föreskrifter om ändring av Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 1997:2) om åtgärder som kan utgöra beredskapsåtgärder enligt elberedskapslagen (1997:288);

SvKFS 2000:2

Utkom från tryckeriet
den 27 september 2000
Omtryck

beslutade den 1 september 2000.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av 2 § andra stycket förordningen (1997:294) om elberedskap att 1 och 2 §§ i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 1997:2) om åtgärder som kan utgöra beredskapsåtgärder enligt elberedskapslagen (1997:288) skall ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Beredskapsåtgärder

1 § Följande åtgärder skall, om Svenska Kraftnät inte beslutar annat, anses utgöra sådana beredskapsåtgärder som sägs i 3 § elberedskapslagen;

Beredskapsplanering

- upprättande av egen beredskapsplan för höjd beredskap och krig.
- framtagande och sammanställande av uppgifter om den egna verksamheten, som elberedskapsmyndigheten bedömer nödvändiga för sin beredskapsuppgift.

Beredskapsrelaterade skyddsåtgärder i och av anläggningar

- geografisk placering vid nybyggnad med hänsyn till utsatthet
- förstärkning av byggnadskonstruktion
- förstärkning av skalskydd t.ex. teknisk bevakning
- lagringssätt för reservdelar
- fortifikatoriskt skydd (bergrum, bergnisch, splitterskydd m m)
- åtgärder för begränsning av brand och sprängverkan
- anläggande av värn
- placering av vitala anläggningsdelar inom en anläggning med hänsyn till utsatthet eller skyddstäckning av vitala komponenter

Åtgärder för ökad tillgänglighet och kapacitet i anläggningar och system ur beredskapssynpunkt

- möjliggörande av dödnätsstart av produktionsanläggningar för drift i delsystem för att försörja ett område med elkraft (Ö-drift)
- frekvens- och spänningsreglering i produktionsanläggningar för Ö-drift
- återkyllning i kraftvärmeverk för Ö-drift (kondensdrift)
- säkerställa elproduktion i kraftvärmeverk genom alternativa matningar av el och vatten
- installation av reservkraftaggregat för att öka elanläggningens uthållighet
- komplettering av lokala och regionala nät som kan bedömas leda till förstärkningar ur totalförsvarsynpunkt
- komplettering och förstärkning av styr- och reglersystem inklusive kommunikationsförbindelse
- framtagande av manualer och utbildning och övning av personal för vidmakthållande av drifrutiner under höjd beredskap och krig
- anskaffande och bibehållande av reservmateriel för anmälningspliktiga produktionsanläggningar, stationer och ledningsnät

Närmare bestämmelser om beredskapsplanering

2 § En beredskapsplan skall innehålla uppgift om hur verksamheten i stort skall bedrivas under höjd beredskap och krig. Av planen skall framgå hur företagets behov av personal, materiel, entreprenörer och övriga vid höjd beredskap och krig knappa resurser kan tillgodoses.

Beredskapsplan avseende nätverksamhet skall dessutom innehålla uppgift om hur överföring och distribution av el till prioriterade totalförsvarsbehov kan tillgodoses.

Beredskapsplan med en personalförteckning skall uppdateras minst vart fjärde år och skickas till Svenska Kraftnät.

Om särskilda skäl föreligger kan Svenska Kraftnät i enskilda fall besluta att en beredskapsplan skall revideras med tätare tidsintervaller och innehålla andra uppgifter än vad som ovan angivits.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Jan Magnusson

Bertil Persson