

SVENSKA KRAFTNÄT

Referensgrupp för FFR-marknaden

260520



Välkomna!

Vilka är vi?

- Maria Lindström (Elmarknad)
- Hanna Westermarck (Elmarknad)
- Petter Henke (Drift)
- Marina Grujic Milosevic (Projektledare)

Agenda

- Presentationsrunda
- Syfte med referensgruppen
- Praktisk info om dagens mötesupplägg
- Bakgrund och status FFR D-1
- Diskussion om sakfrågor
 - Budattribut
 - Obalansjustering
 - Stängningstid budgivning
- Avslutning och info om tillfälle 2

Syftet med referensgruppen



Praktisk info om dagens möte

- Vi värdesätter er kunskap och erfarenhet och kommer ta till oss av er input
- Inga besluten fattas på dessa möten
 - Marknadsdesignen sin helhet kommer remissas till alla aktörer senare i höst/vinter
- Upplägg: Vi går laget runt ett varv med kortfattade svar/tankar
 - Fördjupning och dialog sker när alla kommit till tals.
- Finns alltid möjlighet att komplettera med synpunkter till FFR@svk.se

Bakgrund och status FFR D-1

Vad förändras och inte?

- Förändringar vi gör i stora drag:
 - Går från att upphandla årligen till en D-1-marknad
 - Avräkning via eSett
- Vad som inte förändras
 - Tekniska krav eller FFR-produkter
 - Förkvalificeringsprocess
 - Ej krav på att vara BSP men ny aktörsroll
- Tidplan FFR D-1 är 2028
 - Blir en till upphandling inför 2027



Utkast – Övergripande marknadsdesign

- Typ av marknad: Nationell kapacitetsmarknad
- Volymbehov: Varierande behov baserat på prognos av rotationsenergi
- Antal auktioner: En auktion dagen innan leverans (D-1)
- Öppningstid bud: Sju dagar före leverans (D-7)
- Bud lämnas per: Elområde
- Bud och avrop: Elektroniskt (ECP) eller via webbgränssnitt
- Minsta budvolym: 0,1 MW
- Prissättning: Marginalpris
- Ersättning: Kapacitetsersättning, ej energiersättning

Dagens sakfrågor

Budattribut

Delbara bud

- Delbarhet minskar risk för paradoxalt avvisade/överhoppande bud
- I vilken utsträckning skulle delbara bud användas (som tillåtet men ej tvingande attribut)?

Övre gräns för budstorlek

- Lågt behov i kombination med stora odelbara bud kan leda till att SVK handlar för mycket
- Hur skulle en övre gräns för budstorlek påverka er?

Finns det behov eller önskemål om andra budattribut?



Obalansjustering



- Förslag: Inte obalansjustera aktivering av FFR
 - FFR aktiveras extremt sällan, mycket liten energivolym vid aktivering
 - Behöver ha FFR-planer för att göra obalansjustering
 - Kräver arbete från FFR-leverantör och SVK - Överstiger värdet av obalansjustering det arbetet?

Stängningstid för budgivning

- När ska FFR stänga – före eller efter dagen före-marknaden?
- Hur stor tidsmarginal behövs i förhållande till andra marknader?
- Vilka konsekvenser får olika stängningstider för er verksamhet?



Framåt

- Övriga kommentarer eller frågor?
- Preliminär agenda tillfälle 2 den 11:e juni
 - Stängningstid handel – diskussion utifrån specifika förslag
 - Kommunikation av varierande FFR-volymsbehov
 - Kort om planen framåt
- Andra frågor som ni önskar diskutera vid senare tillfälle?



Tack för ert engagemang!