



Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Ansökan om medgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen

Beslut

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar följande.

Affärsverket svenska kraftnät (202100-4284) meddelas tillstånd att leda om följande ledningar fram till förnyade stamnätsstationen Midskog i Ragunda kommun, Jämtlands län (sträckningarna framgår av bifogade kartor, bilaga 1):

- 400 kV ledningen CL26 S1 (Storfinnforsen – Midskog) och
- 400 kV ledningen CL1 S2-3 (Midskog – Bäsna)

Ledningarna får användas i högst tre år i avvaktan på att ansökningarna om nätkoncessioner för linje slutligt avgörs.

Beskrivning av ärendet

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har beslutat att förnya och flytta stamnätsstationen Midskog i Ragunda kommun, Jämtlands län cirka en kilometer söderut. På grund av flytten av stamnätsstationen behöver de ledningar som ska ansluta till stationen dras om.

Svenska kraftnäts ansökan

Svenska kraftnät har ansökt om förhandsmedgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen för de ledningsomdragningar som omfattas av ärendena 2010-102399 och 2010-102400. Det gäller 400 kV ledningen CL26 S1 (Storfinnforsen – Midskog) och 400 kV ledningen CL1 S2-3 (Midskog – Bäsna). Svenska kraftnät begär vidare att ledningarna, när de är färdiga att tas i bruk, får användas tills vidare under högst tre år i avvaktan på att ansökningarna om nätkoncessioner för linje slutligt avgörs.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Utredningsområdet domineras idag av stamnätsstationen Midskog och tillhörande kraftledningsgator med ledningar. Ledningarna kommer efter ombyggnationerna ligga minst 140 meter från närmaste bostadshus. Ledningsändringarna bedöms totalt sett innebära en marginell ändring av landskapsbilden för området jämfört med idag.

2018-05-02

2018-101599-0003

2018-05-02

2018-101599-0003

Konsekvenserna för bebyggelse och boendemiljö bedöms som obetydliga och konsekvenserna för landskapsbilden bedöms som små. Inga utpekade naturvärden bedöms påverkas av ledningsändringarna. Värde av kulturmiljön i området bedöms som litet och konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som ringa eller obetydliga. Ledningsändringarnas konsekvenser för rekreation och friluftsliv bedöms som obetydliga. Konsekvenserna för rennäringen bedöms som små. Ledningsändringarna påverkar ingen övrig infrastruktur utan är en förutsättning för att trygga elförsörjningen. Konsekvenserna bedöms som positiva för infrastrukturen.

Särskilda skäl

Stationen Midskog närmar sig sin tekniska livslängd och måste förnyas. Stationen är Svenska kraftnätets största transformatorstation sett till antalet 400- och 220 kV-fack och har mycket stor betydelse för elförsörjningen i Sverige. Stationen Midskog tar emot produktion från vattenkraftverket Vattenfall Indalsälven samt levererar el till och från Norge. Stationsförnyelsen är av mycket stor betydelse för det nationella stamnätet och för att möjliggöra utbyggnaden av vindkraft i området. Projektet är inne i ett tidskritiskt läge och för att möjliggöra anslutningen av vindkraft och säkra den framtida driften av station Midskog enligt gällande tidplan, behövs koncessionsbesluten senast i början av maj 2018. En försening skulle medföra ett mindre robust stamnät. Konsekvenserna av ett uteblivet förhandsmedgivande skulle bli mycket stora i och med att anslutningen av vindkraftsparken kommer att utebli samt att den förnyade stationen Midskog inte kan användas med negativa konsekvenser för att mata ut elkraft i hela Sverige.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet**Ellagen (1997:857)**

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession). (2 kap. 1 §)

Nätmyndigheten får, om det finns särskilda skäl, medge att en elektrisk starkströmsledning får byggas redan innan nödvändig nätkoncession har meddelats. När en sådan ledning är färdig att tas i bruk får nätmyndigheten medge att ledningen används tills vidare under högst tre år i avvaktan på att ansökan om nätkoncession slutligt avgörs. (2 kap. 5 §)

Ei:s motivering till beslutet

Svenska kraftnät har ansökt om att leda om och använda ledningar fram till förnyade stamnätsstationen Midskog, innan nödvändiga nätkoncessioner för linje meddelats. Huvudregeln är att nätkoncession krävs för att bygga en elektrisk starkströmsledning. Ett förhandsmedgivande är ett undantag från denna huvudregel och innebär bland annat att någon fullständig prövning enligt 2 kap. ellagen inte görs innan ett eventuellt tillstånd att bygga ledningen ges. Det finns därför skäl att tolka bestämmelsen restriktivt. Som exempel på särskilda skäl när förhandsmedgivande kan medges anges i förarbetena till bestämmelsen att en stor industrikund etablerats och snabbt måste bli ansluten till nätet

2018-05-02

2018-101599-0003

för att få el till driften eller att man av driftskäl snabbt måste förstärka nätet (prop. 1996/97:136 s. 122). Det handlar således om hastigt uppkomna situationer som ligger utanför sökandens kontroll och där byggandet av ledningen föranleds av ett samhällsintresse.

Av Svenska kraftnäts ansökan framgår att ett uteblivet förhandsmedgivande medför att anslutningen av en vindkraftpark kommer att utebli samt att den förnyade stationen Midskog inte kan användas vilket skulle få negativa konsekvenser för utmatningen av elkraft i hela Sverige.

Ei finner utifrån vad som framkommit i ärendet att de aktuella ledningsomdragningarna föranleds av ett samhällsintresse som dels innebär att möjliggöra utbyggnaden av vindkraft i området dels säkra driften av stationen Midskog vilken är av stor vikt för utmatningen av elkraft i hela Sverige. Ei bedömer att det därmed finns särskilda skäl för att medge tillstånd för Svenska kraftnät att leda om och därefter använda ledningarna tills vidare under högst tre år i avvaktan på att ansökningarna om nätkoncessioner för linje slutligt avgörs.

Hur man överklagar

Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Daniel Norstedt. Vid den slutliga handläggningen deltog även juristen Simon Engelhardt och juristen Jessica Netzel, föredragande.

Daniel Norstedt

Jessica Netzel

Beslutet har fattats elektroniskt i Energimarknadsinspektionens ärendehanteringssystem.

Bilagor:

- 1 Kartor över ledningarnas sträckning
- 2 Så här gör du för att överklaga beslutet (till regeringen)