

## Meddelanden från TELESTÖRNINGSNÄMNDEN

---

**NR 10**

2019-11-27

**Utgåva 14**

---

### *Information om Telestörningsnämndens verksamhet*

---

## 1 Allmänt

Elsäkerhetslagen (2016:732) innehåller bl.a. bestämmelser om skyldigheter att vidta skyddsåtgärder i fråga om elektriska anläggningar (6-15 §§) och skadeståndsansvar för sådana anläggningar (28-35 §§).

Enligt 11 § elsäkerhetslagen ska den som innehar en högspänningsanläggning med en spänning som överstiger 1 000 volt mellan fasledare där det vid enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än 500 ampere och får kännedom om att det tillkommit en elektrisk anläggning för svagström eller för starkström med en spänning av högst 1 000 volt mellan fasledarna (låg- eller svagspänningsanläggning) vidta de åtgärder som behövs i den förstnämnda anläggningen för att förebygga skada eller störning.

Telestörningsnämnden rekommenderar att alla jordfel som inträffat i anläggningar som anges i andra stycket rapporteras till Telia Sverige AB på sätt som framgår av bilagan till detta meddelande.

Telestörningsnämnden påminner även om anmälningsskyldighet till Elsäkerhetsverket enligt 5 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).

Telia Sverige AB sammanställer årligen inträffade jordfel. Sammanställningen publiceras på Telestörningsnämndens hemsida.

---

### **Telestörningsnämnden**

**Huvudmän**

Svenska kraftnät  
Energiföretagen Sverige  
Telia Sverige AB  
Trafikverket

**I samarbete med**

Elsäkerhetsverket

**Adress**

Svenska kraftnät  
Box 1200  
172 24 Sundbyberg

**Kontakt**

Telefon: 010-475 80 00  
E-post: [tsn@svk.se](mailto:tsn@svk.se)  
Hemsida: [www.svk.se](http://www.svk.se)

1 Inträffade jordfel på starkströmsanläggningar som överstiger 1 000 volt och med jordslutningsström med större styrka än 500 ampere.

- **omgående**, dock senast påföljande arbetsdag per e-post till<sup>1</sup>

- [Jordfel-TeliaSoneraSverige@teliasonera.com](mailto:Jordfel-TeliaSoneraSverige@teliasonera.com)

varvid anges:

Datum	Klockslag	Littera	Sträckning	Plats	Orsak

**på särskild begäran**, då skador inträffat, nollföljdsströmmens storlek i felstället, dess varaktighet samt de ytterligare uppgifter som kan behövas.

---

<sup>1</sup> Rapporten vidarebefordras omedelbart av TeliaSonera Sverige AB till Trafikverket