

Status tekniska förordningar

Martin Nilsson

2 december 2020

Pågående/nyligen avslutade ärenden - S0

- **Artikel 154.2** Uppdatering av övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR)
- **Artiklar 137.3 och 137.4** Uppdatering av rampbegränsningar för aktiv uteffekt
- **Artikel 156.10** Minsta aktiveringsperiod som ska säkerställas av leverantörer av frekvenshållningsreserver (FCR)
- **Artikel 76 och 77** Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Nordic/Hansa/Baltic

Tillämpning RfG

- Artikel 4.1
 - Vid ändringar av befintliga kraftproduktionsmoduler typ C och D
 - Nya beslut: Hammarforsen G3, G4 och G5, Rengård G1, Harrsele G1, G2 och G3
 - Ei:s [beslut](#)
- Avdelning IV - Överensstämmelse
 - Artikel 40 - 59

Artikel 4.1(a) – Processen vid en ombyggnad

Modernisering av en huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar teknisk förmåga

Händelse

Meddela
anslutande
nät företag

Bedömning (1):
Behövs ett nytt
anslutningsavtal?

ja

Bedömning (2):
Behövs ett nytt
anslutningsavtal?

ja

Bedömning (3):
Vilka krav i RfG
och EIFS2018:2
är tillämpliga?

Meddela
nät företaget och
ägaren av KPM

Aktör

Ägaren av
kraftproduktions-
modulen (KPM)

Nät företaget
(Systemansvarig för
distributionssystemet)

Energimarknadsinspektionen (Ei)

