

Förslag Per Norberg

Finns det produktionsanläggningar som har Q-förmåga av sig själv eller pga SvKFS 2005:2 och som ej är direktanslutna till stamnätet och det är möjligt (bedöms av anslutande nät) att få fram ett "netto Q" så skall denna ses som en köpbar tjänst "Ancillary service".

Finns det ett Q behov i aktuell stamnätspunkt så tecknas avtal härom direkt mellan SvK – producenten.

I anslutningsavtal förbinder sig nätägaren att överföra reaktiv effekt för SvK behov

Jag skulle vidare föreslå att man ser över SvKFS 2005:2 och stipulerar att om SvK/nätägare så kräver skall aut sp-reglering vara aktiverad.

Förslag Per Norberg

Fördelar:

- Problemet med avställd spänningsreglering försvinner eftersom producenten via avtal förbinder sig att kunna leverera Q.
- SvK slipper gå via nätägaren för att få Q-leverans.

Nackdelar:

- Mer administration för SvK