

---

# Anmälningsskyldigheten

Maria Linder och Magnus Lommerdal

Enheten för beredskap och säkerhet



SVENSKA  
KRAFTNÄT

---

# Varför har vi en anmälningsskyldighet?

- > Elberedskapsmyndigheten arbetar för en elförsörjning robust nog att kunna förebygga, motstå och hantera sådana störningar som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.
- > Förändringar i elförsörjningen kan påverka förutsättningarna i elberedskapen.
- > Vi behöver känna till dessa förändringar för att kunna inrikta oss och prioritera på bästa sätt.

---

# Vad ska anmälas?

- > Innan en anläggning som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller ett område uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras skall anmälan göras till elberedskapsmyndigheten för prövning. Arbetet får inte påbörjas innan myndigheten fattar beslut i frågan .
- > Om verksamheten är av väsentlig betydelse för elförsörjningen...ska anmälan till elberedskapsmyndigheten göras om verksamheten överläts, läggs ner eller på andra sätt ändras. Sådan anmälan behöver dock endast göras om verksamhetsförändringen är av väsentlig betydelse för elförsörjningen.

---

# Vilken typ av anläggning rör detta?

- > Anläggningar av väsentlig betydelse för elförsörjningen
- > Vad detta innebär specificeras i paragraf 11 i elberedskapsföreskrifterna

---

# Vilken typ av förändring vill vi få information om?

- > Förändringar i funktionen
  - > Finansiering med elberedskapsmedel
  - > Där redundansen kan påverkas
  - > Där robustheten vid en svår påfrestning inom elförsörjningen kan påverkas
  - > Delar av verksamhet/ anläggningar där risker är kända i risk- och sårbarhetsanalys
  - > Rekommendationer finns i befintliga vägledningar

---

# Vilken typ av verksamhet rör detta?

- > Verksamhet som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen
- > Vad detta är specificeras i paragraf 12 i elberedskapsföreskrifterna

---

# Vilken typ av verksamhetsförändring vill vi få information om?

> För förändringar av personella och materiella resurser som påverkar

> Reparationsberedskapen

> Möjligheten till drift och underhåll vid svåra påfrestningar

finns räkneexempel

> För förändringar som rör personella och materiella resurser som påverkar förmågan till ödrift och drift av svaga nät finns förtydliganden

---

# FAQ - Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap

- > Presenterades under Kraftsamling 2014
- > Finns på vår hemsida
  - > Aktörsportalen, Elberedskap, Regelverk
- > Behov av ytterligare förtydliganden?
  - > Maila: [magnus.lommerdal@svk.se](mailto:magnus.lommerdal@svk.se)



---

# Vad händer med ett ärende?

- > Registreras i vårt Dokument och ärendehanteringssystem
- > Lottas på en handläggare
- > Bekräftelse skickas till anmälade företag
- > Kompletterande frågor
- > Beslut eller yttrande

---

# Vad kan vi fråga efter?

- > Vilken betydelseklass har anläggningen?
- > Försörjer anläggningen objekt eller verksamhet som är av betydelse för totalförsvaret och / eller regionlat eller nationell samhällsviktig verksamhet?  
Om ja, finns det redundanta matningsvägar till anläggningen?
- > Ingår anläggningen i ödriftsplan för området?
- > Förändras redundansen i nätet på grund av aktuell byggnation/ombyggnation?

---

# Vad kan vi fråga efter?

- > Är anläggningen viktig för regionens driftkommunikationer?
- > Uppgiftslämnare?
- > När ska förändringen vara genomförd?
- > Ser ni behov av några beredskapsåtgärder?

---

# Känsliga uppgifter

- > Offentlighets- och sekretesslagen
- > Kontakta oss för information om överlämnade
- > Bedömning görs alltid vid begäran om utlämnande
- > Förvaras i speciella låsta utrymmen
- > Vi ansvar för informationen