

Stf. generaldirektör

Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

2019-01-18

2018/2956

REMISSVAR

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram (2018-100545)

Svenska kraftnät har tagit del av Energimarknadsinspektionens rubricerade föreskrifter.


Affärsverket driver verksamheten med utgångspunkt i ett samhällsuppdrag. Investeringarna genomförs därmed utifrån vad som är samhällsekonomiskt lönsamt, snarare än utifrån företagsekonomiska hänsyn, vilket medför att verkets förhållningssätt till intäktsregleringens incitament möjligen skiljer sig lite från andra vinstdrivande nätföretag.

Svenska kraftnät välkomnar Energimarknadsinspektionens förslag till uppdateringar av incitamenten och ser positivt på att föreskrifterna nu ses över. I några fall har verket invändningar eller synpunkter som redogörs för här.

Svenska kraftnät stödjer förslaget att använda årliga tak och golv för incitamentsjusteringarna istället för att räkna dessa under hela tillsynsperioden. Såsom framhålls i Energimarknadsinspektionens konsekvensutredning minskar det risken för att enskilda extrema utfall får allt för stor påverkan på nätbolagens intäktsramar.

När det gäller de föreslagna förändringarna av kvalitetsincitamenten har verket inga nämnvärda synpunkter att framföra. Tvärtom ser Svenska kraftnät fördelar med att till exempel oaviserade avbrott över tolv timmar inkluderas samt med övergången till måtten AIT och AIF.

Affärsverket vill emellertid lyfta fram vissa utmaningar med den föreslagna förändringen av incitamentet avseende nätförluster. På stamnätets ledningar transporteras mycket vattenkraft från produktionsanläggningar i norr till förbrukning i söder. Svenska kraftnäts förluster är därmed till stor del beroende av hydrobalansen, vilken är omöjligt att påverka. Även på denna punkt skiljer sig verket från andra nätbolag. Genom att öka faktorn för nätförlustincitamentet från 0,5 till 0,75 ökar således volatiliteten i Svenska kraftnäts intäktsram samtidigt som verket har små möjligheter att påverka utfallet, vilket knappast kan sägas ligga i linje med incitamentets syfte.



Rent allmänt bör också nämnas att Svenska kraftnäts nätförluster ökar när vi bygger ut stamnätet för att öka överföringskapaciteten eller för att upprätta nya utlandsförbindelser. Med den föreslagna utformningen av nätförlustsincitamentet leder sådan samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av nätet till att affärsverket får avdrag på intäktsramen. Det kan inte vara avsikten.

Beslut i detta ärende har fattats av stf. generaldirektör Bo Krantz efter föredragning av Daniel Carpsjö. I ärendets handläggning har även deltagit Niklas Kallin, enhetschef.

Sundbyberg, dag som ovan


Bo Krantz


Daniel Carpsjö