

Generaldirektören

Energimyndigheten
Enheten för förnybar energi
registrator@energimyndigheten.se

2018-08-28

2017/885

REMISSVAR

Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion


(Dnr. 2016-10664)

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har tagit del av Energimyndighetens kompletterande samråd och vill framföra följande synpunkter.

Svenska kraftnät bedömer att Öresundsverket uppfyller kriterierna för att utpekats som riksintresse för energiproduktion. Det är viktigt att säkerställa att det kvarstår platser i södra Sverige som är väl lämpade för storskalig energiproduktion och oberoende av hur framtiden ser ut för det nuvarande kombikraftverket på platsen så kommer området även fortsatt att vara viktigt för energiförsörjningen i södra Sverige. För Svenska kraftnät är området av särskild betydelse eftersom där finns två gasturbiner som ingår i Svenska kraftnäts störningsreserv. Placeringen är strategiskt viktig utifrån behovet av produktion i södra Sverige och dessutom är infrastrukturen väl utbyggd och det finns möjlighet att transportera in stora mängder bränsle till gasturbinerna via djuphamnen.

Svenska kraftnät anser att det är ett bra förslag att riksintresseområde för energiproduktion Öresundsverket även föreslås omfatta nätinфраstrukturen fram till stamnätspunkten. Stamnätet i sig är dock inte utpekat som riksintresse för energidistribution vilket Svenska kraftnät ser som en brist. Eftersom storskalig energiproduktion och energidistribution är ömsesidigt beroende av varandra för att elsystemet ska fungera menar Svenska kraftnät att Energimyndigheten tappar en del av helhetsbilden genom att bara fokusera på den ena funktionen vid riksintresseklassningen. Svenska kraftnät vill därför åter igen lyfta fram att verket ser ett stort behov av att Energimyndigheten återupptar och prioriterar arbetet med att aktualisera riksintresseanspråk för energidistribution.

På sidan fyra i förslaget till värdebeskrivning för Öresundsverket står det: "Anläggningar för elöverföring i området är byggda för att ta emot inmatning av effekt vilket generellt innebär det att de också är väl lämpade för att mata ut effekt." Svenska kraftnät menar att denna formulering bör tas bort då den både är överflödig, ur motiveringssynpunkt, och kan ge en felaktig bild av möjligheterna att ansluta mer förbrukning i det aktuella området. Inmatning till eller uttag av effekt från stamnätet kan belasta nätet på olika sätt och medföra olika begränsningar beroende på var



i nätet det görs. I vissa områden kan det finnas anläggningar byggda för att ta emot elproduktion men där det generellt inte är lämpliga att ansluta mer förbrukning, till exempel i storstäderna.

När det gäller förslaget till sektorsbeskrivning önskar Svenska kraftnät att texten på sidan fyra kompletteras med en tydligare beskrivning av att geografisk placering också är av betydelse vid utpekande av riksintresse för energiproduktion. Eftersom Energimyndigheten tagit fram särskilda kriterier för vindkraft och vattenkraft bör det i sektorsbeskrivningen läggas lite extra fokus på reglerbar produktion, vars placering i landet är av betydelse.

Svenska kraftnät önskar också att sista meningen i fjärde stycket på sidan två kompletteras enligt följande: "Störningsreserven används när det uppstår störningar i driften av elsystemet och man snabbt måste få igång ny produktion för att hålla elbalansen *eller för att avlasta elnätet.*"

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter föredragning av Anna Käller. I ärendets handläggning har även avdelningschef Malin Werner deltagit.

Sundbyberg, dag som ovan


Ulla Sandborgh


Anna Käller